


- Nota:
1. Se realizarón los sondeos necesarios a fin de determinar si la cañería proyectada intersecta a cualquier instalación correspondiente a otro servicio. Estas tareas se complementarán con las demarcaciones de las instalaciones de: agua, cloaca, teléfono, gas, fibra óptica, desagües industriales, etc.
 2. Entre las redes de cloaca y agua se verificó una distancia no menor a 2 m.
 3. Se instaló la nueva cañería a por lo menos 1 m (en proyección horizontal) de cualquier instalación de otro servicio.
 4. La distancia desde la nueva cañería a la línea de cierre (municipal o vial) no será menor a 2,50 m.
 5. En caso de cruce a canal o hijuela de riego, deberá gestionarse el permiso correspondiente, y colocarse los caños camisas adecuados.
 6. Las cámaras para hidrantes y válvulas esclusas se relizarón de acuerdo al Plano Tipo de la Municipalidad de Maipú que se adjunta a la documentación técnica necesaria.




PLANO DE PROYECTO

VERSION N°

- REFERENCIAS
- RED EXISTENTE
 - RED A INSTALAR
 - RED A EJECUTAR EN OTRA ETAPA
 - P.T. PAVIMENTO DE TIERRA
 - P.A. PAVIMENTO ASFALTICO
 - BOCA DE REGISTRO
 - BOCA DE LIMPIEZA
 - EMPALME

RESUMEN DE OBRA

CONEXIONES EXT. DOMICILIARIAS CLOACA S/ PLANO TIPO 31 un.

CLOACA		MUNICIPALIDAD DE MAIPU		 Maipú Municipio Mendoza	
Oficina Técnica O.S.S.		Director O.S.S.		Dic. 2020	
				Esc. 1:1000	
				1/1	
OBRA: CONEXIONES EXTERNAS DOMICILIARIAS DE AGUA Y CLOACA BARRIO PARQUE NORTE Calle J. Ruiz s/Nº, Distrito Gral. Gutierrez, Maipú					
PROYECTO			Ing. ROBERTO MARCON		
DIBUJO			Ing. MARTIN CAMARGO		
JEFE DPTO AGUA - CLOACAS					
DIRECTOR OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS			Tec. GABRIEL MARTIN		
SECRETARIO INFRAESTRUCT. y SERVICIOS			Ing. EDUARDO MEZZABOTTA		RE-OSS-04
Preparó: Federico Becerra COPIA CONTROLADA			Aprobo: Roberto Marcon		Vigencia: 20/10/2020
					Rev. 04