



REFERENCIAS

- CAÑERÍA ELEVACION DIÁMETRO 6"
- CURVA 90° - 6"
- NIPLÉ DE ACERO SAE 1010
- VÁLVULA DE RETENCIÓN A CLAPETA (s/ Especificaciones Técnicas)
- JUNTA DE EXPANSIÓN DE CAUCHO MARCA DINATECNICA, MOD. JECS
- VÁLVULA DE AIRE Ø 2" (s/ Especificaciones Técnicas)
- CÁNCAMO DE IZAJE
- CABALLETE SOPORTE
- CONEXIÓN DE AGUA - VÁLVULA ESFÉRICA DE ACERO Ø1/2"
- RAMAL TEE
- CAÑO PEAD D=3/4" PARA SONTA DE NIVEL
- VÁLVULA MARIPOSA DIAM. 6" (s/ Especificaciones Técnicas)
- VÁLVULA MARIPOSA IDEM ANTERIOR
- CAÑERÍA DE IMPULSIÓN ACERO SAE 1010
- MARCO Y TAPAS S/DETALLE
- CONDUCTO DE VENTILACIÓN Ø4 CON REJILLA VENTILACIÓN
- LOSA DE FUNDACIÓN HºAº #106 c/15cm
- TABIQUE DE HºAº
- DRENAJE Ø 4" c/REJILLA
- CAJA DE CONEXIÓN ESTANCA (FUNDICIÓN ALUMINIO):10x10
- CAJA DE CONEXIÓN ESTANCA (FUNDICIÓN ALUMINIO) : 30x30
- CAÑERÍA DE DESAGUE

CROQUIS DE UBICACION

PLANO DE PROYECTO VERSION N°1

REFERENCIAS

- RED EXISTENTE
- RED A INSTALAR
- VALVULA ESCLUSA
- P.T. PAVIMENTO DE TIERRA
- P.A. PAVIMENTO ASFALTICO
- CONEXION DOMICILIARIA
- EMPALME
- TAPON
- HIDRANTE

RESUMEN DE OBRA

Recinto Deposito y Cloración	12 m2
Casilla de Valvulas y Electrobomba	5 m2
Casilla de medición	1 m2
Perforación	300 m

AGUA	MUNICIPALIDAD DE MAIPU	maipú MUNICIPIO MENDOZA
Oficina Técnica O.S.S.	Director O.S.S.	Mes: Abril 2022
		Esc. varias
		2/2

OBRA: "PERFORACIÓN REFUERZO ZONA CENTRO"
UBICACIÓN: Calle Las Barrancas s/Nº - Distrito Ciudad - Maipú - MENDOZA.

PROYECTO	Ing. ROBERTO MARCON		
DIBUJO	Ing. CAMARGO MARTIN		
JEFE DPTO AGUA - CLOACAS			
DIRECTOR OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS	Tec. GABRIEL MARTIN		
SECRETARIO INFRAESTRUCT. y SERVICIOS	Ing. EDUARDO MEZZABOTTA		
Preparo: Federico Becerra COPIA CONTROLADA	Aprobo: Roberto Marcon	Vigencia: 20/10/2020	Rev.04