




**Maipú
Municipio**
Mendoza

MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

MENDOZA

Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARÁCTER TECNICO

ARTICULO 24: CIELORRASO SUSPENDIDO

Se realizará de material durlok, según detalle con la perfilera adecuada y la chapa de durlok no podrá tener un espesor inferior a 9 mm. La terminación será con las juntas selladas y masilladas listo para recibir la pintura de terminación

ARTICULO 25: INSTALACION ELECTRICA

Los materiales eléctricos serán de primera calidad y deberán cumplir con las Normas IRAM.-

Las llaves y tomas a proveer serán de embutir del tipo Jeluz Regina o calidad superior, color blanco, los módulos de punto contarán con luz de neón y las tomas serán multinorma. Los conductores se regirán bajo normas IRAM 2183 y los elementos de tablero (comando y protección) de marca reconocida y bajo normas IRAM. La cañería será tipo pesada y realizada bajo normativa vigente.

El contratista ejecutará el proyecto ejecutivo de la instalación en base al anteproyecto adjunto según los reglamentos municipales vigentes.

Todas las tramitaciones ante las autoridades Municipales, y Compañía de Electricidad y cualquier ente necesario, etc., para la obtención de los permisos, conexiones y suministros de energía eléctrica para el edificio, correrán por cuenta del Contratista, como así el pago de toda tasa y derechos que den lugar las gestiones citadas.

Todo lo expresado correrá por cuenta y a cargo de la Contratista.

Si las Especificaciones estipulan una 1ª marca o calidad superior, o cualquier palabra que exprese lo mismo, la contratista basará su cotización en la marca o tipo que figura en las Especificaciones.

Si prefiere cualquier artículo o material que crea equivalente, deberá expresarlo con claridad en su propuesta como alternativa, presentando catálogos, folletos, especificaciones, muestras y todo otro elemento que permita identificar claramente lo que propone.

Todos los materiales a usar en esta obra deberán ser nuevos y de primera calidad cumpliendo en todos los casos con las normas IRAM, La selección final de los mismos quedará a opción de la Inspección Municipal.

ARTICULO 26: ARTEFACTOS ELECTRICOS

Estos serán de primera calidad y con certificaciones de Normas IRAM. El sello de Calidad IRAM, deberá constar en cada uno de los elementos constitutivos del artefacto, esto es: lámpara, balasto o reactancia, arrancador o ignitor, zócalos y capacitor. El fabricante deberá haber certificado normas ISO 9000. Los cables estarán perfectamente aislados. Con respecto a las luminarias externas, éstas deben incorporar una pantalla metálica de protección mecánica (rejilla) que la proteja de los impactos.

Los artefactos y tomas ubicados en el exterior o semicubiertas, deberán poseer un grado de protección IP44 como mínimo.

ARTICULO 27: ARTEFACTOS DE GAS

Se proveerán e instalarán según se indica en planos realizados por la empresa contratista y aprobados por los entes correspondientes y poseerán las siguientes características.

CALEFON DE ALTA RECUPERACION: El calefón a proveer será el necesario para el óptimo funcionamiento del sistema, los calefones a colocar serán de alta recuperación de 150 litros/hora tipo TGR 2 o similar.

ARTICULO 28: INSTALACION SANITARIA Y ARTEFACTOS SANITARIOS

Los materiales destinados a la instalación sanitaria deberán ser de primera calidad y marca reconocida, cumplimentarán la normativa vigente en el tema

Los artefactos (inodoros, mochilas, lavatorio) serán de losa blancos tipo Ferrum o similar, se deberá especificar marca y modelo ofrecido. -

Los accesorios serán de losa blanca. La grifería será del tipo FV, metálica.

Las mesadas serán de piedra reconstituida y las bachas de acero inoxidable, de las medidas indicadas en plano.

El soporte para las mismas será metálico con caño estructural tratado con antioxido (2 manos) y en forma de bajo mesada.