

Nota Aclaratoria Licitación 115/2022 Expte. 18973/2022:

Con respecto a lo solicitado por la Empresa Constructora "SAN JOSÉ", se aclara lo siguiente:

1). Los ítems consignados en el Presupuesto Oficial

B.1.1.1.3 Corresponde a la colocación de cañerías de Ø75mm según documentación de pliego.

B.1.1.1.4 Corresponde a la colocación de cañerías de Ø110mm según documentación de pliego.

B.2.1.5 Corresponde a un valor global de los accesorios para el correcto funcionamiento de la cañería de Ø75mm.

B.2.1.7 Corresponde a un valor global de los accesorios especiales de cañerías de Ø110mm.

En obra deberán certificarse una vez colocadas todas las piezas, accesorios especiales y luego de la correspondiente prueba hidráulica.

2). Los ítems consignados en el Presupuesto Oficial

B.1.1.2 Corresponde a los 2 hidrantes que figuran en la documentación del pliego, y a la colocación de la válvula esclusa de Ø100mm sin incluir cámara, ni accesorios especiales

B.2.2 Corresponde a la fijación de los hidrantes, accesorios especiales y el proporcional a la prueba hidráulica correspondiente

B.2.3 Corresponde a la fijación de la válvula esclusa, la colocación del caño camisa de Ø6", otros accesorios especiales y el proporcional correspondiente a la prueba hidráulica.

En obra deberán certificarse una vez colocadas todas las piezas, accesorios especiales y luego de la correspondiente prueba hidráulica.

3). Los ítems consignados en el Presupuesto Oficial

B.1.1.2.4 Se corresponden con las piezas especiales que requerirá la conexión de la válvula esclusa a la red existente.

B.1.1.2.5 Se corresponde con cámaras de limpieza de las válvulas y sus accesorios necesarios.

En obra deberán certificarse una vez colocadas todas las piezas, accesorios especiales y luego de la correspondiente prueba hidráulica, y cuando a juicio de la D.T., el trabajo este completado.

4). Los rubros consignados en el Presupuesto Oficial

C.1.1 Corresponde a la subbase compactada con material seleccionado para la red vial.

Ing. EDUARDO I. MEZZABOTTA
SECRETARIO
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ

C.1.2 Corresponde a la base estabilizada compactada con material especial según pliego hasta llegar al grado de compactación especificado.

En obra deberán certificarse a juicio de la D.T., cuando hayan sido completadas cada una de las dos etapas diferentes.


5). Los ítems consignados en el Presupuesto Oficial

D.1.1.3 Corresponde a la capa de ripio pelado que debe ser colocado y compactado previo a la ejecución de la vereda de hormigón fratasado y corresponde a m² de ripio a colocar para la ejecución de veredas por 0.05m de espesor

En obra deberán certificarse a juicio de la D.T., por metro cuadrado de ripio colocado y compactado de espesor 0.05m. Según Art. 45 del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

6. Corresponde a un error de tipeo: donde dice "B.1.2 Conexión domiciliaria de Gas", debe decir "B.1.2 Conexión domiciliaria de Agua"

Nota: cabe mencionar que la obra se realizará por ajuste alzado, por lo tanto los cálculos son orientativos, quedando como responsabilidad de la contratista.



Ing. EDUARDO J. MEZZABOTTA
SECRETARIO
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ