

**PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE CARÁCTER TÉCNICO  
PARA EL SERVICIO DE EXTRACCIÓN Y COLOCACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES**

Para el servicio de extracción y colocación de electrobombas sumergibles en **PERFORACIONES** destinadas a dotar de agua potable a distintas localidades del Departamento de Maipú, Provincia de Mendoza. **EL OFERENTE** deberá contar con camión guinche o grúa, con la **DISPONIBILIDAD INMEDIATA** para realizar las maniobras necesarias para realizar el trabajo indicado.

El Equipo ofertado deberá reunir las condiciones necesarias para poder extraer electrobombas, ubicadas hasta una profundidad de 160 metros y distintos diámetros de cañerías de elevación que oscilan desde 3" hasta 6". Vale aclarar que el tiempo de ejecución de la maniobra (Extracción y colocación) no debe superar las 8 horas.

Asimismo deberá cumplir con las condiciones de seguridad e Higiene establecidas por la Ley 19587. Para ello deberá presentar en el momento de apertura de la Licitación, la verificación técnica del equipo de izaje o grúa realizado por un taller de revisión técnica habilitado (U.T.N.) y reunir con las condiciones solicitadas en **PLIEGO DE NORMAS PARA CONTRATISTAS**.

**EL OFERENTE** presentara antecedentes que avalen los trabajos a realizar así como listado de equipamiento con que cuenta.

Con respecto al personal afectado a tareas de extracción y colocación de las bombas, este deberá reunir los requisitos solicitados en **PLIEGO DE NORMAS PARA CONTRATISTAS**.

**EL OFERENTE** deberá garantizar la extracción del equipo deteriorado, **SIN CONTEMPLAR** la reparación del mismo. A su vez se realizara la colocación del equipo de reemplazo, "SIN" el conexionado eléctrico, que será realizado por el Municipio. Este equipo será provisto por La Dirección de Obras y Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Maipú, que una vez finalizado el trabajo, dará la conformidad correspondiente. La ubicación de las Perforaciones y profundidad de colocación de las electrobombas sumergibles es la siguiente:

ITEM	ZONA	PROFUNDIDAD
1a	ESTE	50Mts.
1b	NORTE Y CENTRO	160Mts.
1c	SUR	120Mts.

TEC. GABRIEL MARTIN  
Director de Obras y Serv. Sanitarios  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ