

**PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE CARÁCTER TECNICO**  
**PARA EL SERVICIO DE EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBAS SUMERGIBLES**

Para el servicio de extracción y colocación de electrobombas sumergibles en **PERFORACIONES** destinadas a dotar de agua potable a distintas localidades del Departamento de Maipú, Provincia de Mendoza. **EL OFERENTE** deberá contar con camión o grúa, con la **DISPONIBILIDAD INMEDIATA** para realizar las maniobras necesarias para realizar el trabajo indicado.


El Equipo ofertado deberá reunir las condiciones necesarias para poder extraer electrobombas, ubicadas hasta una profundidad de 160 metros y distintos diámetros de cañerías de elevación que oscilan desde 3" hasta 6". Vale aclarar que el tiempo de ejecución de la maniobra (Extracción y colocación) no debe superar las 8 horas.

Asimismo deberá cumplir con las condiciones de seguridad e Higiene establecidas por la Ley 19587. Para ello deberá presentar en el momento de apertura de la Licitación, la verificación técnica del equipo de izaje o grúa realizado por un taller de revisión técnica habilitado (U.T.N.) y reunir con las condiciones solicitadas en PLIEGO DE NORMAS PARA CONTRATISTAS.

EL PROPONENTE presentara antecedentes que avalen los trabajos a realizar así como listado de equipamiento con que cuenta.

Con respecto al personal afectado a tareas de extracción y colocación de las bombas, este deberá reunir los requisitos solicitados en PLIEGO DE NORMAS PARA CONTRATISTAS.

LA EMPRESA que se presente deberá garantizar la extracción del equipo deteriorado, SIN CONTEMPLAR la reparación del mismo. A su vez se realizara la colocación del equipo de reemplazo, "SIN" el conexionado eléctrico, que será realizado por el Municipio. Este equipo será provisto por La Dirección de Obras y Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Maipú, que una vez finalizado el trabajo, dará la conformidad correspondiente.



TEC. GABRIEL MARTIN  
Director de Obras y Serv. Sanitarios  
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ