

Maipú Mendoza, 23 de abril de 2025

NOTA ACLARATORIA N°2

Obra: "REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN SUM POLIDEPORTIVO N°2 JUAN GIOL"

LITACIÓN PÚBLICA N°57/2025

Expediente 3369/2025

Apertura 28/04/2025

- Dado que la modalidad de la documentación licitatoria es de anteproyecto, no se acompaña plano de carpintería, pero las medidas se encuentran identificadas en plano de plantas y vistas. Las características se especifican en Pliego de Bases Particulares de Carácter técnico.
- Se adjunta croquis de ubicación de bocas y tomas de la instalación eléctrica, no obstante, dado que la modalidad de la documentación licitatoria es de anteproyecto, el adjudicatario deberá ejecutar el proyecto ejecutivo y someterlo a la aprobación de la inspección de obra. La instalación se conectará al servicio existente en el club con tablero y protecciones independientes.
- La instalación sanitaria nueva es únicamente para los sanitarios del SUM, por lo cual no se ha realizado anteproyecto de la instalación sanitaria. Dado que la modalidad de la documentación licitatoria es de anteproyecto, el adjudicatario deberá ejecutar el proyecto ejecutivo y someterlo a la aprobación de la inspección de obra. La instalación se conectará a los servicios de agua y cloaca existente en el club.
- Los escombros que se produzcan por la demolición, sobrantes de excavaciones y lo producido por el mantenimiento de limpieza de la obra, serán retirados y con el destino final por cuenta y cargo de la empresa contratista.
- Dado que la construcción es de un edificio municipal no abonarán los aforos de construcción municipal.
- Se adjunta detalle de la cubierta de techo del SUM
- Se adjunta planos y render en PDF



ING. CIVIL VICTOR LENTINI
Ingeniero de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ